

Rzut

Rzut i przekrój likwidowanej komory K-2 skala 1:25

Przekrój A-A

UWAGA:


Strop komory zdemontować a ściany pozostawić
w celu ochrony drzew. Wnętrze komory zasypać.

Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie
w likwidowanej komorze ciepłowniczej K-2

LP	NAZWA	ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy kolnierkowy dn100		szt.	2
2	Zawór zaporowy kolnierkowy dn80		szt.	2
3	Zawór zaporowy kolnierkowy dn40		szt.	2
4	Zawór zaporowy kolnierkowy dn32		szt.	2
5	Zawór zaporowy kolnierkowy dn25		szt.	2
6	Kurek manometryczny		szt.	2
7	Termometr prosty 0-150°		szt.	1
8	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 200	mb	8,2
9	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 100	mb	2,1
10	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 80	mb	2,1
11	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 40	mb	1,2
12	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 32	mb	1,8
13	Rury stalowe b/sz	wg PN-80/H-74219 dn 25	mb	2,0
14	Kolana stalowe	dn 100 45° R = 3 D	szt.	2
15	Kolana stalowe	dn 80 45° R = 3 D	szt.	2
16	Izolacja rurociągu dn 200 za pomocą waty szklanej o grubości 85mm		mb	8,2
17	Izolacja rurociągu dn 100 za pomocą waty szklanej o grubości 70mm		mb	1,4
18	Izolacja rurociągu dn 80 za pomocą waty szklanej o grubości 60mm		mb	1,4

UWAGA:

Strop komory zdemontować a ściany pozostawić
w celu ochrony drzew. Wnętrze komory zasypać.

		92-434 Łódź ul. Maćka z Bogdanica 51.2 www.isan.lodz.pl	tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 isan@isan.lodz.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		Nr rysunku: 12	
Przedmiot rysunku: Rzut i przekrój likwidowanej komory K-2		Branża: instalacyjna	
Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska		LOD/0563/POOS/06	
Współpraca		-	
Współpraca		-	
Sprawdzający		-	
Data: 04.2021		Skala: 1 : 25	