





# Studzienka ST-1 z zaworami odcinającymi z odpowietrzeniem Przekrój B-B



Specyfikacja elementów występujących w studzience

| L.p. | Nazwa   | ilość    |
|------|---|----------|
| 1a   | Zawór odcinający preizolowany z odpow. wg specyfikacji el. preizolowanych   | 2 szt.   |
| 1b   | Złącze termokurczliwe - mufa wg specyfikacji el. preizolowanych   | 4 szt.   |
| 2    | Krąg betonowy $\varnothing 1000/250$  | 1 szt.   |
| 3    | Płyta przykrywowa centryczna $\varnothing 1000/\varnothing 800$ h=200mm   | 1 szt.   |
| 4    | Żeliwny właz kanałowy pierścieniowy $\varnothing 800/\varnothing 600$ z pokrywą przykręcaną wypełnioną betonem kl. D400 (otwierany 2-stopniowo: pokrywa $\varnothing 600$ + pierścień $\varnothing 800$ ) | 1 szt.   |
| 5    | Cegła ceramiczna pełna klasy 10MPa  | 180 szt. |
| 6    | Ława fundamentowa wylewana pod ścianki dla studzienki o wym. 1150x250x150mm   | 2 szt.   |
| 7    | Zawór kulowy do wstawiania Dn 32 odpowietrzenie (zabudowany fabrycznie)   | 2 szt.   |
| 8    | Rury stalowe b/sz dn32  | 0,4 mb   |
| 9    | Kolana stalowe dn32 90° R=1,5D  | 4 szt.   |
| 10   | Zasłepka na rurę dn32 z tańcuszkiem   | 2 szt.   |





BIURO  
PROJEKTOWO USŁUGOWE

92-434 Łódź  
ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II

tel.: 42 670-81-40  
bpuisan@o2.pl  
bpui.isan@o2.pl

Nazwa i adres obiektu:  
Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami – os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi

Przedmiot rysunku:  
Studzienka ST-1 z zaworami odcinającymi z odpowietrzeniem

Nr rysunku:  
30

Branża:  
sanitarna

Faza:  
P.T.

Podpis

| Imię i nazwisko |                                   | Nr uprawnień     |  |
|-----------------|-----------------------------------|------------------|--|
| Projektant      | mgr inż. Piotr Harasimczuk        | LOD/4943/PBS/22  |  |
| Współpraca      | mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska | LOD/0563/POOS/06 |  |
| Współpraca      | techn. Andrzej Kuźniak            | –                |  |
| Sprawdzający    | –                                 | –                |  |
| Data: 09.2023   | Skala: 1:25                       |                  |  |