

## **WYKAZ ODBIORCÓW I DOBÓR ŚREDNIC PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH**

**Tabela nr 2**

LP	BUDYNEK	ADRES	G	Φ	v	R
			t/h	mm	m/s	Pa/m
1	2	3	4	5	6	7
1	Blok 170/171	ul. Hubala 2.	4,97	50	0,60	68
2	Blok 172 (W-1)	ul. Hubala 6.	5,73	50	0,70	90
3	Blok 172 (W-2)	ul. Hubala 6.	1,56	32	0,42	55
4	Blok 173 (W-1)	ul. Hubala 7.	6,50	50	0,80	115
5	Blok 173 (W-2)	ul. Hubala 7.	1,72	32	0,34	32
6	Blok 174	ul. Hubala 5.	1,72	32	0,34	32
7	Blok 175	ul. Hubala 3.	4,08	50	0,51	50
8	Blok 176	ul. Hubala 1	4,08	50	0,51	50
9	Blok 192	ul. Batalionów Chłopskich 12.	4,08	50	0,51	50
10	Blok 193	ul. Batalionów Chłopskich 14.	6,10	50	0,76	105
11	Lodziarnia	ul. Hubala 6A.	0,34	32	0,09	3,6
12	Kościół	ul. Retkińska 127.	1,56	40	0,31	26
13	Plebania	ul. Retkińska 127.	2,17	40	0,43	48
14	Przychodnia	ul. Wyszyńskiego dz.316/252	3,08	65	0,23	8,5