


Podpory systemowe podwójne punkt przesuwny - montaż do stropu

od Dn 25 do 2xDn50





Lp.	Nr Artykułu	Nazwa Artykułu	Dane techniczne		Jedn.	Jedno mocowanie
1	tcm300sf	Hybrydowa żywica epoksydowo-akrylowa *	szary	300ml	1szt.	1
2	4120477/p	Nakrętka ocynk	0	M10	1szt.	4
3	0730106/p	Pręt gwintowany	1000	M10	1szt.	0,5
4	080213402	Wspornik 100/45/4 wzdl. -SET	0	35	1szt.	2
5	12735426	Szyna profilowa STEX 35/42/1,5	ocynk sendz.	6000	1m	1,2
6	0814520	Łącznik kątowy 35/4	0	3-otw.	1szt.	2
7	0816092	Płytki z 2 otw. gwint.	65/30	M10	1szt.	1
8	0750085	Płytki z otw. gw. do szyn 35 38x17	0	M10	1szt.	1
9	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	3
10	12735426	Szyna profilowa STEX 35/42/1,5	ocynk sendz.	6000	1m	0,4
2xDn32 (Dz=42,4mm), 2xDn40 (Dz=48,3mm)						
11	0750115	Płytki z otw. gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	2
12	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	2
13	0770515	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M8	1szt.	2
14	0730289/p	Pręt gwintowany	2000	M8	1szt.	0,05
15	0398242	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	1 1/4	38- 42	1szt.	2
15	0398248	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	1 1/2	44- 48	1szt.	2
2xDn50 (Dz=60,3mm)						
11	0750115	Płytki z otw. gw. do szyn 45 40x22	0	M10	1szt.	2
12	3205251/p	6kt-Śruba.933 ocynk.8.8	25	M10	1szt.	2
13	0770523	Element ślizgowy GL 37 *	1x	M10	1szt.	2
14	0730106/p	Pręt gwintowany	1000	M10	1szt.	0,14
15	0398260	Obejma Omnia MB Silicon M 8/10 *	2	56- 60	1szt.	2

Uwaga:

Dokładne wymiary dopasować na montażu.

Dla dobranych profili szynowych przyjęto:

- maks. strzałka ugięcia L/150;
- współczynnik bezpieczeństwa 1,54;

	BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE 92-434 Łódź tel.: 42 670-81-40 ul. Maćka z Bogdańca 5 lok.II bpuisan@o2.pl bpu.isan@o2.pl	
	Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i budowa sieci ciepłowniczej od połączenia z siecią preizolowaną 2xDN350 w kanale KP-2054/1 do komory K-705 wraz z odbiciami - os. Retkinia-Sympatyczna w Łodzi	
Przedmiot rysunku: Podpory systemowe podwójne (punkt przesuwny) - montaż do stropu		Nr rysunku: 41
Imię i nazwisko Projektant mgr inż. Piotr Harasimczuk Współpraca mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska Współpraca techn. Andrzej Kuźniak Sprawdzający - Data: 09.2023 Skala: -		Nr uprawnień LOD/4943/PBS/22 LOD/0563/POOS/06 - - -
Podpis 		Branża: sanitarna Faza: P.T.